

L . S . F . s.r.l. LABORATORIO DI STUDI E RICERCHE SUL FUOCO via Garibaldi 28/A MONTANO LUCINO (CO)

CERTIFICATO DI PROVA DI REAZIONE AL FUOCO

(Art. 2 punto 2.4 D.M. 26.6.84)

NUMERO LSF/U06924/02978

MATERIALE SOTTOPOSTO AD ESAME

Produttore :
TESSILBERICA S.R.L.
VIA CAMPOLONGO, 1
36040 S.GERMANO DEI BERICI (VI)

Denominazione Commerciale :
GERMANO

Identificazione Materiale : LSF/U06924/02978
Caratteristiche Tecniche : Veggasi allegata SCHEDA TECNICA

METODI DI PROVA APPLICATI E RISULTATI CONSEGUITI

. Metodo CSE RF 1/75/A Categoria assegnabile : PRIMA
. Metodo CSE RF 3/77 Categoria assegnabile : PRIMA

Sulla base dei risultati delle prove sopracitate, ai sensi del
D.M. 26.6.84, il materiale e' assegnabile alla :

CLASSE : 1 (UNO)

Per impiego : TENDAGGI, SIPARI, DRAPPEGGI.

Posa in opera :
SOSPESO, SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE.

Documentazione Allegata :

1. Rapp. Tecnico di Prova nr. LSF/U06924/02978/01 del 24.03.1997
 2. Rapp. Tecnico di Prova nr. LSF/U06924/02978/03 del 24.03.1997
- e relativi allegati

MONTANO LUCINO, 24.03.1997

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
-Silvio Messa-
Responsabile della Ricerca

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
-Alberto Adriani-

-Le indicazioni sopra fornite si riferiscono al solo campione testato, un quantitativo del quale, sufficiente
alla ripetizione delle prove, e' trattenuto presso questo Laboratorio.
-In caso di uso della presente, la rispondenza della produzione al campione testato e' Responsabilita' del
Produttore.

L.S.F. Srl - MONTANO LUCINO (CO)

ESEMPLARE ORIGINALE